

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL'ARTE**
Rilasciata al committente dall'impresa installatrice
(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto PARO MICHELE
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS.....
operante nel settore: Installazione Impianti Elettrici Civili e Industriali, con sede in via Dei Colli
..... n 58 comune SUSEGANA (prov TV.....) tel. 0438/63588.....
part. IVA 03673750265

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di TREVISO n. 03673750265
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TREVISO.....
n . 86287 esecutrice dell' IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICO POTENZA
KWP 61,50, sul fabbricato nuova sede Cantina Sociale.

inteso come:

- nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c. ... installato nei locali siti nel comune di CONEGLIANO (prov TV) via San Giuseppe n
scala piano interno di proprietà di Cantina di Conegliano e
Vittorio Veneto con sede in Via del Campardo, nr. 3 a Vittorio Veneto (TV).

in edificio adibito ad uso:

- artigianale civile industriale altri usi: Cantina

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: PROG.EN. s.r.l..... ;
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08,CEI 64-8,CEI 0-16,Guida CEI 82-25;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):


.....
.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Susegana, 31 Agosto 2015

Il responsabile tecnico



(timbro e firma)

Il dichiarante

ELMEC

Dr. Enzo Michele B.C.S.a.s.....
Via del Colli, 58 - Tel. e Fax 0438/63508
31050 SUSEGANA (TV)
C.F./P.IVA 03673750265

IL COMMITTENTE PER RICEVUTA:



di Paro Michele & C. s.a.s.
Via Dei Colli, 58
31058 SUSEGANA (TV)
Tel. e Fax 0438/63588
email: amministrazione@elmech-paro.it

**ALLEGATO 1° - IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICO NUOVA SEDE
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO IN VIA SAN GIUSEPPE -
31015 CONEGLIANO (TV).**

**COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO con sede in
Via del Campardo, nr. 3 – 31029 Vittorio Veneto.**

-TIPOLOGIA DEI MATERIALI USATI-

La scrivente Ditta attesta che tutti i materiali utilizzati nella realizzazione dell'impianto di produzione fotovoltaico in oggetto, rispondono alle norme vigenti o ad equivalenti marchi europei ufficialmente riconosciuti.

- | | |
|--|--|
| - Modulo fotovoltaico
- Inverter
- Cavi solari | SOLAR WORLD AG mod: SW250
AURORA POWER ONE mod: TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X
BERICA CAVI SOLAR CABLE CEI 20-22 0.6/1 kV 1x6 mmq |
|--|--|

Elmec di Paro Michele & C. sas