

Studio Ingegneria civile
Dott. Ing. Luigi De Poi
Piazza Duca D'Aosta n. 2
CONEGLIANO (TV)
C.F. 03525400262
TEL. 0438 / 35514
FAX 0438 / 35514
E. mail: ingegnerluigidepoi@virgilio.it

Committente:
CANTINA di CONEGLIANO e VITTORIO VENETO s.a.s.
gli Cantina Sociale Cooperative di Vittorio Veneto
Opera:
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
art.2 L.R. 32/2013 (piano casa)
1° Variante
di prog. di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso spuntificio (p.z. 232 15/10/10)
Disegnato da:
BARACCATURA PROSP. SUD
- **PARTICOLARI COSTRUTTIVI**
Data:
02/08/2016
Data app.:
02/08/2016
Note:
4240
AUT. 03/08/2002, l. n° 700-4070006

Tavola n.:
6/m
Scala:
vedi grafici
Contratto:
Note:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1) c.a. :

- Magrone : 1,50 ql/mc.
- Calcestruzzo : C 28/35 - XC3 - S3 / S4.
- Malta espansiva : tipo Mapefil (EN 1504-B).
- Acciaio per c.a. : B 450 C.
- Rete elettrosaldata : B 450 A.

2) Isolatori :

- Isolatori a scorrimento a doppia superficie curva.
- FIP - DL 670/700 (3700)
- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
- FIP - DL 860/700 (3700)
- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.

3) Strutture in acciaio:

- Classe di esecuzione (EN-EN 10902-2) EXC3.
- Zincato con spessore $\mu = 80$;
- Acciaio telai sismoresistenti:
 - colonne e travi elettrosaldate
 - piastre unioni travi-colonne
 - piastre di base colonne
 - trave di sezione circolare (ϕ 273 s=10)
- Rimaneenti strutture : S275 JO
- Bulloni unioni travi - colonne : 10.9.
- Bulloni rimanenti : 8.8.
- Tirafondi (felettatura rollata) : 5.6.
- Tutti i bulloni vanno applicati con doppia rondella e con "Palmutter" di bloccaggio.

4) Acciaio Inox:

- Aisi 304 XS Cr Ni 1810.

